



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇME SUYU KALİTE PARAMETRELERİ KIYASLAMASI



01-30 KASIM 2018 Tarihleri Arasında Ankara Halkına Sunulan İçme Suyunun Düzenli Olarak Yürütülmekte Olan Kalite Kontrollerinin Ortalama Sonuçları

PARAMETRELER	BİRİM	ANKARA ŞEBEKE SUYU KALİTESİ	TS 266 (Türk Standartları Enstitüsü)
Renk	Pt-Co Birimi	<5	20
Bulanıklık	NTU Birimi	0,30	1
Koku		Yok	Yok
Tat		Normal	Normal
pH		7,4	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
Elektriksel İletkenlik	25 °C, mS/m	89,6	250
Alüminyum	µg/l	38	200
Amonyum	mg/l	<0,07	0,5
Antimon	µg/l	<1	5
Arsenik	µg/l	<1	10
Bakır	mg/l	<0,003	2
Bor	mg/l	0,22	1,0
Bromat	µg/l	<3	10
Civa	µg/l	<1	1
Demir	µg/l	<5	200
Enterokok	MPN/100ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	0	0
Florür	mg/l	0,16	1,5
Kadmiyum	µg/l	<1	5
Klorür	mg/l	132	250



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇME SUYU KALİTE PARAMETRELERİ KİYASLAMASI



Koliform Bakteri	MPN/100ml	0	0
PARAMETRELER	BİRİM	ANKARA ŞEBEKE SUYU KALİTESİ	TS 266 (Türk Standartları Enstitüsü)
Krom	µg/l	<1	50
Kurşun	µg/l	<1	10
Mangan	µg/l	<1	50
Nikel	µg/l	<1	20
Nitrat	mg/l	0,98	50
Nitrit	mg/l	<0,01	0,5
Selenyum	µg/l	<1	10
Siyanür	µg/l	<1	50
Sodyum	mg/l	100	200
Sülfat	mg/l	188	250
Toplam Organik Karbon	mgC/l	2,6	Anormal Değişim Yok