



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇME SUYU KALİTE PARAMETRELERİ KIYASLAMASI



01-30 NİSAN 2019 Tarihleri Arasında Ankara Halkına Sunulan İçme Suyunun Düzenli Olarak Yürütülmekte Olan Kalite Kontrollerinin Ortalama Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

PARAMETRELER	BİRİM	ANKARA ŞEBEKE SUYU KALİTESİ	WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
Bulanıklık	NTU Birimi	0,30	1
Bakiye Klor	mg/l	0,9	0,5
Antimon	µg/l	<1	20
Arsenik	µg/l	<1	10
Bakır	mg/l	<0,003	2
Baryum	mg/l	<0,5	0,7
Bor	mg/l	0,02	2,4
Bromat	µg/l	<5	10
Civa	µg/l	<1	6
Enterokok	MPN/100ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	0	0
Florür	mg/l	<0,1	1,5
Kadmiyum	µg/l	<1	3
Koliform Bakteri	MPN/100ml	0	0
Krom	µg/l	<1	50
Kurşun	µg/l	<1	10
Nikel	µg/l	<1	70
Nitrat	mg/l	1,4	50
Nitrit	mg/l	<0,05	3
Selenyum	µg/l	<1	40
Toplam Trihalometanlar	µg/l	16	560

NOT 1: Bakiye Klor değerleri tesislerin çıkış değerleridir.

*Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.